

Pruszcz Gdański 24.10.2014r

ZP.272.36.2014.PN

### Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2014 r. dotyczący pytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych**, w zakresie: przebudowy i zagospodarowania pomieszczeń piwnic – ETAP I, Zamawiający Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim informuje, że:

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie następujących pytań:

#### **Roboty Budowlane:**

poz.17-obudowa belek-w wyliczeniu jest  $x0,3x0,45$  a winno być  $x(0,3+0,45)$

#### **Odpowiedź nr 1**

W poz. 17 należy zmienić obmiar na 5,86 m<sup>2</sup>

#### **Pytanie nr 2**

poz.21-czy w drzwiach D1 będzie wymagany samozamykacz z szyną ślizgową

#### **Odpowiedź nr 2**

Zgodnie z zestawieniem stolarki samozamykacz z szyną ślizgową będzie wymagany

#### **Pytanie nr 3**

poz.22 i 30-brak gruntowania po skrobaniu a przed gładzią

#### **Odpowiedź nr 3**

Należy wprowadzić pozycję gruntowania ścian zgodnie z kosztorysem robót uzupełniających

#### **Pytanie nr 4**

poz.26-dlaczego podano ilość 336m<sup>2</sup>

#### **Odpowiedź nr 4**

Należy przyjąć ilość z pozycji 25, tj. 189,262 m<sup>2</sup>.

#### **Pytanie nr 5**

poz.34-brak wywozu gruzu

#### **Odpowiedź nr5**

Należy wprowadzić pozycję wywozu gruzu zgodnie z kosztorysem robót uzupełniających.

**Pytanie nr 6**

poz.35-38-zamiast 68m2 podano 3,4m2

**Odpowiedź nr6**

W pozycjach od 35 do 38 należy wprowadzić 68m2.

**Pytanie nr 7**

poz.51-z jakiego materiału wykonać pochyty

**Odpowiedź nr7**

pochyły wykonać stalowe malowane proszkowo.

**Pytanie nr 8**

poz.52-jakie elementy wchodzi w wyposażenie meblowe

**Odpowiedź nr8**

W skład wyposażenia meblowego wchodzi:

- krzesła socjalne – szt. 2
- stolik socjalny 60x60 – szt. 1
- zabudowa socjalna meblowa z ciągłym blatem 230x60 z wpuszczonym zlewozmywakiem – kpl. 1
- szafa ubraniowa szatniowa 60x40x180 metalowa lakierowana w kolorze szarym – szt. 4
- szafa gospodarcza 60x40x180 metalowa lakierowana w kolorze szarym z półkami – szt. 4

**Pytanie nr 9**

poz.56-ujęto zewnętrzne drzwi PCV natomiast na zestawieniu są drzwi aluminiowe- jakie przyjmą do oferty

**Odpowiedź nr9**

Zgodnie z zestawieniem stolarki należy przyjąć drzwi aluminiowe o profilu ciepłym.

**Pytanie nr 10**

poz.57-drzwi D7-brak na zestawieniu-czy przyjąć zwykłe drzwi płytowe

**Odpowiedź nr10**

Należy przyjąć zwykłe drzwi płytowe.

**Pytanie nr 11**

poz.68-brak wywozy gruzu

**Odpowiedź nr11**

Należy wprowadzić pozycję wywozu gruzu zgodnie z kosztorysem robót uzupełniających

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego