

Pruszcz Gdański, dnia 03.06.2016 r.

Znak sprawy: ZP.272.10.2016.PN

**wg. rozdzielnika**

W odpowiedzi na fax. z dnia 31.05.2016 r. dotyczący pytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowę obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)**, Zamawiający - Powiat Gdański informujemy, że:

**Pytanie 1:**

W opisie technicznym architektonicznym i poz.268 przedmiaru budowlanego występują zabudowy meblowe z płyt MDF. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków zabudów.

**Odpowiedź 1 :**

Zaprojektowanie tych zabudów było wymagane względami higieniczno – sanitarnymi. Zamawiający nie dysponuje rysunkami tych zabudów a ostateczne rozwiązanie układu szuflad, szafek i podziałów zabudów zostanie ustalone indywidualnie z wybranym Wykonawcą. Zatem na etapie wyceny należy założyć najdroższy wariant zabudowy (tylko dolnej) z szufladami wykonanymi z materiałów przyjętych w opisie części architektonicznej projektu.

**Pytanie 2:**

W poz.269 przedmiaru budowlanego występują podesty. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej rysunków podestów.

**Odpowiedź 2:**

Podesty te należy wykonać w technologii konstrukcji drewnianej. Poprzez wykonanie podkonstrukcji obwodowej z kantówek 8x12, a następnie obić konstrukcję płytą OSB 22mm i wykończyć materiałem zgodnym z materiałem podłogowym. Zamawiający zamieści na stronie internetowej stosowny szkic dot. podestów.

**Pytanie 3:**

Przedmiar zagospodarowania terenu przewiduje wykonanie ścian oporowych z elementów prefabrykowanych natomiast specyfikacja techniczna z betonu zbrojonego wylewanego na miejscu. Jaką technologię zastosować ?

**Odpowiedź 3:**

W projekcie przyjęto technologię prefabrykowaną, jednakże dopuszcza się rozwiązania inne, ostateczna decyzja zależy od Wykonawcy. Należy jednak zaznaczyć, iż wykonanie ścian oporowych z betonu wylewanego będzie wymagało wykonania projektu ścian oporowych.

**Pytanie 4:**

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej:

- szczegółowych rysunków ścianek oporowych - zagospodarowanie terenu i drogi
- rysunku K5
- opisu technicznego wentylacji i klimatyzacji;

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunki zagospodarowania terenu i drogi, dodatkowo zostanie umieszczony opis techniczny wentylacji i klimatyzacji. Rysunek K5 został umieszczony razem z odpowiedziami na pyt nr 6.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

w zast. STAROSTY  
  
Marian Cichon  
WICESTAROSTA