

STAROSTWO POWIATOWE

w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdański

Znak sprawy: ZP.272.20.2016.PN

Pruszcz Gdański, dnia 06.12.2016 r.

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na pismo/e-mail z dnia 06.12.2016 r. dotyczący pytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, z podziałem na 2 części**
Zamawiający- Powiat Gdański informujemy, że:

Pytanie 1:

Dotyczy części II:

1. Czy przy wykonywaniu przęseł ogrodzeniowych inwestor wyraża zgodę na zmianę ceownika 45 na dwa płaskowniki 45 ze ścianką 6 ?, owa zamiana zmniejszy koszty inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości konstrukcji.

Odpowiedź 1:

Dotyczy części II:

1. Dopuszcza się zastosowanie w przęśle ogrodzenia nowego dwóch płaskowników 45x6 mm zamiast ceownika 45. Płaskowniki należy umieścić po obu stronach rur pionowych 20x20x2mm.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

STAROSTA
Stefan Skonieczny