

Nr sprawy: ZP.272.06.2019.PN

Pruszcz Gdański, dnia 20.03.2019 r.

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie**

W odpowiedzi na pismo-e-mail z dnia 19.03.2019 r. dotyczący pytań do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający- Powiat Gdański udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienia dotyczące w/w przetargu

1. Zestawienie stolarki ;

a) w przedmiarze nie ujęto okien **5w** - szt 5 oraz **01w** - 18 szt - czy doliczyć do wyceny ? czy okna te nie

wchodzą w zakres prac ?

b) w zestawieniu stolarki brak wymiarów okna **9w** a ilość jest 1 szt - w przedmiarze okno 9w ma wym

1,95\*1,09 szt 3. Proszę o wyjaśnienie jakie okno należy przyjąć i podanie ilości.

Proszę o wyjaśnienie nieprawidłowości

#### **Odpowiedź 1:**

a) okna do wymiany należy wycenić zgodnie z zestawieniem stolarki – rys. A10. Okna 5w oraz 01w wchodzą w zakres prac termomodernizacyjnych budynku.

b) do wyceny należy przyjąć 1 szt. okna 9w o wymiarach ok. 1,46 x 0,90 .

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

STAROSTA

Stefan Skóńieczny