

Nr sprawy: ZP.272.06.2019.PN

Pruszcz Gdański, dnia 26.03.2019 r.

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - ETAP III - Wykonanie termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie**

W odpowiedzi na pismo-e-mail z dnia 25.03.2019 r. (odczytano w dniu 26.03.2019r.) dotyczący pytań do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający- Powiat Gdański udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Podczas wizji lokalnej na obiekcie stwierdzono na wielu oknach zamontowane mechanizmy otwierania okien z poziomu podłogi. W dokumentacji projektowej i zestawieniu stolarki okiennej brak informacji na temat tego elementu. Czy należy zamontować takie mechanizmy, jeżeli tak to prosimy o podanie typów i ilości okien z takimi mechanizmami?

#### **Odpowiedź 1:**

W budynku należy odtworzyć istniejące sposoby otwierania niedostępnych z poziomu podłogi kwater stolarki, z zastosowaniem nawierzchniowych otwieraczy nożycowych z dźwigniami ręcznymi. Dotyczy to 170 sztuk okien. Zamawiający udostępnia skorygowany zamienny rysunek stolarki.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

w zast. STAROSTY



*Marian Cichon*  
WICESTAROSTA