

Nr sprawy: ZP.272.15.2019.PN

Pruszcz Gdański, dnia 25.07.2019 r.

### **Wg rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn: **Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz remont wybranych pomieszczeń.**

W odpowiedzi na pismo/mail z dnia 24.07.2019 r. dotyczący pytań do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający- Powiat Gdański udziela następującej odpowiedzi:

#### **Pytanie 1:**

Zwracamy się z prośbą o informacje czy dostarczenie dywanu rozwijanego z godłem powiatu wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to prosimy o określenie parametrów dywanu.

#### **Odpowiedź 1:**

Wykonawca zamówi dywan z godłem powiatu, po otrzymaniu od Inwestora pliku graficznego w wysokiej rozdzielczości.

Dywan wielkości 1,5 x 2,5 m ( wymiary przybliżone ) z zachowaniem odpowiednich proporcji .

Pozostałe dane techniczne:

- Waga włókna: 1240-1300 gr/m<sup>2</sup>
- Waga całkowita: 2210 -2290 gr/m<sup>2</sup>
- Gęstość taftowania: 220.000-240.000/ m<sup>2</sup>
- Grubość runa:5,0- 6,0 mm
- Grubość całkowita: 7,5 -8,5 mm
- Klasa komfortu: LC4
- Klasa reakcji na ogień: Cfl-s1
- Izolacja akustyczna: ok. 25-30 dB
- Ogrzewanie podłogowe: odpowiednia
- Gwarancja producenta: 25 lat

#### **Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą o informacje czy dostarczenie mebli z Sali Narad wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to prosimy o określenie ilości oraz wymiarów i rodzaju mebli.

### **Odpowiedź 2:**

Dostarczenie mebli nie wchodzi w zakres zadania.

### **Pytanie 3:**

Zwracamy się z prośbą o informacje czy dostarczenie wyposażenia do Pomieszczenia Ochrony (rys. II/2/A) wchodzi w zakres zamówienia. Jeśli tak to prosimy o określenie ilości oraz wymiarów i rodzaju wyposażenia. Prosimy również o określenie koloru w jakim ma być wykonana płyta meblowa, drzwi oraz roleta do Pomieszczenia Ochrony.

### **Odpowiedź 3:**

Wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia. Płyta meblowa w zależności od producenta (każdy ma inną nazwę) - do wyceny należy przyjąć okleinę olcha, płyta gr. 18 mm. Drzwi w kolorze - olcha, takim jak płyta meblowa - roleta w kolorze białym.

### **Pytanie 4:**

Na rysunku II/2/A w Pomieszczeniu Ochrony wspomniano o odrębnym opracowaniu dla zabudowy meblowej. Prosimy o przekazanie tego opracowania oraz określenia w jakim kolorze ma być wykonana zabudowa drzwi i roleta.

### **Odpowiedź 4:**

Kolorystyka jak w pytaniu nr 3. Wykonawca wykonuje tylko zabudowę blatem, płytą czołową oraz półeczką zewnętrzną zgodnie z rysunkiem II/2/A, projekt warsztatowy Wykonawca wykonuje we własnym zakresie.

### **Pytanie 5:**

Prosimy o informację ile okien w Wydziale Komunikacji należy wymienić. Na rysunku III/1/A zaznaczonych jest 8 okien, w zestawieniu 7 okien, natomiast w przedmiarze jest jedynie 13 m<sup>2</sup>, a powinno ok 20,14 m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź 5:**

W wydziale komunikacji wymianie podlega - 5 okien o powierzchni 13,0 m<sup>2</sup>, a w pomieszczeniu informatyków - 3 okna o powierzchni 7,98 m<sup>2</sup> co zostało ujęte w kosztorysie poz. 1.4.3.

### **Pytanie 6:**

Prosimy o informację czy należy wymieniać okno / okna w Pomieszczeniu Informatyków. Jeśli tak to prosimy o zestawienie stolarki.

**Odpowiedź 6:**

W pokoju informatyków podlegają wymianie 3 okna o pow.7,98 m<sup>2</sup>, różnice w wymiarach okien zawierają się w granicach 1-2 cm , potrzebny więc będzie pomiar firmy mającej wykonać stolarkę przed jej zamówieniem , do wyceny należy przyjąć podane w zestawieniu wymiary.

**Pytanie 7:**

Czy można zmienić podstawę wyceny (KNR)? Np. pozycja 1.1.5.6 wyceniana jest jako gruntowanie bitumem pod roboty malarskie.

**Odpowiedź 7:**

Tak, o ile wykonawca uzna , że inny katalog KNR bardziej odpowiada nakładowi prac i materiałów

**Pytanie 8:**

Prosimy o przekazanie rysunków i zdjęć balustrady przeznaczonej do renowacji.

**Odpowiedź 8:**

Z uwagi na to , że balustrada istnieje i ma prostą konstrukcję nie wykonywano jej rysunków , można ją obejrzeć w obiekcie , Zamawiający umieści na stronie internetowej zdjęcie balustrady.

**Pytanie 9:**

Pozycje w dziale 1.1.3 Roboty renowacyjne wycenione są wg TZKNBK 1908 (naprawa sztukaterii). Wśród ogólnodostępnych cenników nie ma takiego. Prosimy o podanie składników RMS dla tych pozycji w celu wyceny.

**Odpowiedź 9:**

Nakłady na naprawę sztukaterii według cennika PKZ (TZKNBK 1908) zostaną załączone do niniejszych odpowiedzi.

Odpowiedzi zostaną również umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

STAROSTA  
*Stefan Skonieczny*

