

Znak sprawy: ZP.272.26.2019.PN

Gdańsk, dn. 28.10.2019 r.

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – część II”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że **w terminie**, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o załączenie rysunku konstrukcyjnego chodnika i zjazdów - dot. zad. 1 i 2.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że rysunek konstrukcyjny zostanie zamieszczony na stronie internetowej.

Pytanie 2:

Proszę o podanie jaka jest grubość cięcia krawędzi istn. nawierzchni bitumicznej -71mb (poz. nr 3 przedmiaru robót - Zad. 1)

Odpowiedź:

Średnia grubość nawierzchni bitumicznej do cięcia krawędzi wynosi od 8 do 14 cm.

Pytanie 3:

Proszę o podanie jaka jest grubość rozebrania istn. nawierzchni bitumicznej - 47,3m² (poz. nr 4 przedmiaru robót - Zad. 1)

Odpowiedź:

Średnia grubość nawierzchni bitumicznej do rozbiórki wynosi od 10 cm do 12 cm.

Pytanie 4:

Proszę o podanie jaka jest grubość cięcia krawędzi istn. nawierzchni bitumicznej -104mb (poz. nr 3 przedmiaru robót - Zad. 2)

Odpowiedź:

Średnia grubość nawierzchni bitumicznej do cięcia krawędzi wynosi od 8 do 14 cm.

Powyższe wyjaśnienia winny stać się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia 5 listopada 2019 r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00.

STAROSTA

Stefan Słonieczny