

WYKONAWCY

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G w msc. Sobowidz – etap I”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że **w terminie**, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej stwierdzono brak SST dla projektowanej mieszanki na warstwę wyrównawczą AC 22 W, dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o potwierdzenie, że mieszankę AC 22 W, KR 3-4 należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że mieszankę AC 22 W, KR 3-4, wskazaną na rysunkach zamiennych na wzmocnieniach krawędzi jezdni należy zaprojektować wg. obowiązujących wymagań technicznych WT-1, WT-2 2014 zgodnie z załączoną STWiOR pkt. D-05.02.01a.

Powyższe wyjaśnienia winny stać się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj do dnia 04 lutego 2021r. r. do godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12:00.

.....
Marian Cichon
WICESTAROSTA